

MiniMASTER RDKS + ISYteq Basic

PRODUKTINFORMATION I ENLIGHET MED KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) NR 1254/2014 BILAGA IV ENLIGT ARTIKEL 3(1b)

| | | | |
|--|---|---------------------------|--------------------|
| (a) Varumärke | FläktGroup | | |
| (b) Modellbeteckning | MiniMASTER RDKS | | |
| (c) Specifik energianvändning (SEC) | Klimatzon | SEC | Energiklass |
| | Kallt | -71,4 | - |
| | Medel | -30,5 | B |
| | Varmt | -7,0 | - |
| (d) Typ av enhet | Dubbelriktad | | |
| (e) Drivenhet | Steglös varvtalsregulator | | |
| (f) Värmeåtervinningssystem | Regenerativ roterande energiåtervinning | | |
| (g) Termisk verkningsgrad | 80,5 % | | |
| (h) Maximalt luftflöde | 209 m ³ /h | | |
| (i) Tillförd fläkteffekt, maximalt flöde | 128 W | | |
| (j) Ljudeffektnivå | 37 dB(A) | | |
| (k) Referensflöde | 0,041 m ³ /s | | |
| (l) Referenstryckskillnad | 50 Pa | | |
| (m) Specificerad tillförd effekt | 0,39 W/m ³ /h | | |
| (n) Styrtyp | Manuell styrning. Kontrollfaktor: 1,0 | | |
| (o) Luftläckage | 2,9 % (yttre) | | |
| | 6,0 % (inre) | | |
| (p) Blandningsgrad | Ej tillämpligt | | |
| (q) Visuellt filtervarning | Filtervarning ISYteq Basic | | |
| (r) Instruktion frånluftgaller | Ej tillämpligt | | |
| (s) Webbadress för isärtagning och montering | http://flaktgroup.com | | |
| (t) Luftflödeskänslighet | Ej tillämpligt | | |
| (u) Lufttäthet icke kanalansluten enhet | Ej tillämpligt | | |
| (v) Årlig elförbrukning | 492 kWh/år | | |
| (w) Årlig besparing i uppvärmning | Klimatzon | Besparing (kWh/år) | |
| | Kallt | 8371 | |
| | Medel | 4279 | |
| | Varmt | 1935 | |